

BURMISTRZ
Gminy Miłosław
Nr ISR.2713.2.2017

Miłosław 05.04.2017 r.

Odpowiedzi udzielone w związku z pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego pn.

Budowa centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie .

Wszyscy Wykonawcy

Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że do w/w przetargu wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ust.1 pzp .

Otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi

POSADZKA SPORTOWA

Zamawiający w projekcie budowlanym opisuje następujący przekrój warstw podłogi sportowej, jaką należy zastosować na przedmiotowym zadaniu:

- * folia PE
- * elastyczne podkładki gumowe lub kliny drewniane gr. min. 40 mm
- * ruszt krzyżowy z desek o szer. 10 cm i gr. 2,5 cm w rozstawie osiowym co 50 cm połączonych zszywkami lub gwoździami skrętnymi
- * ślepa podłoga z desek szer. 10 cm i gr. 19 mm w rozstawie co 3 cm
- * paroizolacja z folii PE zbrojonej
- * płyty OSB impregnowane 2 x10 mm przesunięte między sobą o 1/3
- * wykładzina rulonowa PCV sportowa

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała co najmniej trzy certyfikaty sportowe Międzynarodowych Federacji Sportowych takich jak FIBA, IHF oraz EHF, oraz minimalną gr. 4,5 mm?. Proponowana przez nas wykładzina sportowa PVC to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa, wykończona kalandrowaną powierzchnią Pure Protect Protect, posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch. Pokryta Sanosolem zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami, przez co jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości. Wykładzina sportowa PVC nadająca się zarówno do systemów powierzchniowo jak i punktowo elastycznych.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie grubości wykładziny min. 4,5 mm, oraz posiadania co najmniej trzech certyfikatów sportowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Wykładzina musi posiadać certyfikaty sportowe:

- *Certyfikat EHF (Europejska Federacja Pilki Ręcznej)*
- *Certyfikat FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki)*
- *Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki)*

Minimalna grubość wykładziny 7 mm.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Błażej Pera